

**UCHWAŁA NR XIV.6.2025
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 25 września 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji na przerwy w dostawie wody w miejscowości Skrzynno, obręb
0015 Gmina Wieniawa.**

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) ,

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

Uznaje się petycję złożoną przez Panią W.D.J w sprawie przerw w dostawie wody w miejscowości Skrzynno za bezzasadną.

§ 2.

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Wieniawa do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wieniawa

Grzegorz Lipiński

Uzasadnienie

Pani W.D.J skierowała w dniu 07.07.2025r. Pismo do Rady Gminy Wieniawa dotyczące przerw w dostawie wody na terenie miejscowości Skrzywno.

Wnioskodawca zatytułował swoje pismo jako „skarga” i skierował je do organu w związku z występującymi przerwami w dostawie wody. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, dokonując analizy treści pisma, stwierdziła że jego charakter i zawarte w nim postulaty wskazują jednoznacznie na cechy właściwe petycji, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870).

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią przepisów, o zakwalifikowaniu pisma decyduje jego treść, a nie tytuł nadany przez wnioskodawcę. Pismo zawierało bowiem żądanie podjęcia określonych działań przez organ w związku z podnoszonymi problemami dotyczącymi dostępu do wody, co przesądza o jego zakwalifikowaniu jako petycji w rozumieniu przepisów ww. ustawy.

Petycja została rozpatrzona przez Radę Gminy Wieniawa w oparciu o dostępne dane techniczne oraz informacje przekazane przez właściwe jednostki organizacyjne. Z uzyskanych informacji stwierdzono, co następuje:

-przerwy w dostawie wody, które wystąpiły w roku 2025, miały charakter krótkotrwały i występowały wyłącznie w określonych dniach i godzinach, a ich przyczyną był ponadnormatywny pobór wody, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Dotyczyło to w szczególności następujących dni:

- 21 czerwca 2025 r.,
- 1–3 lipca 2025 r.,
- 5 lipca 2025 r.

W tych dniach zużycie wody przekraczało poziom 1000 m³ na dobę, co znacznie przewyższa możliwości przesyłowe i technologiczne stacji uzdatniania wody. Przypomnieć należy, że zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi, Gmina Wieniawa może wprowadzać do sieci maksymalnie 937 m³ wody na dobę. Tymczasem łączna wydajność stacji uzdatniania wody w Komorowie i Kłudnie wynosi ok. 457 m³ na dobę, co przy racjonalnym zużyciu jest wystarczające do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców.

Przyczyną przerw nie była awaria ani niewłaściwe działanie stacji uzdatniania wody, lecz gwałtowny i nierównomierny pobór wody, który uniemożliwiał prawidłowe przeprowadzenie procesu technologicznego, a w efekcie utrzymanie ciągłości dostaw w poszczególnych godzinach szczytowego zapotrzebowania.

W celu złagodzenia skutków zwiększonego zapotrzebowania Gmina Wieniawa w ostatnich latach zrealizowała inwestycję polegającą na uruchomieniu stacji uzdatniania wody w Komorowie, co znacznie zwiększyło dostępność wody w systemie. Dodatkowo w tej samej miejscowości został oddany do użytku punkt bezpłatnego poboru wody dla mieszkańców, którego celem było zmniejszenie obciążenia sieci. Powyższe działania stanowią, że organ w pełni wywiązuje się z ustawowych zadań gminy dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Dz.U 2024, poz 757). Niestety, mimo apeli i komunikatów, część mieszkańców nie stosuje się do zaleceń dotyczących ograniczenia zużycia w godzinach szczytowych, co powoduje okresowe niedobory.

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze dobro mieszkańców, Wójt Gminy Wieniawa zlecił przygotowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej na terenie całej gminy. Równocześnie Gmina Wieniawa będzie ubiegała się o pozyskanie środków zewnętrznych na budowę nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Zawady, co pozwoli na zwiększenie stabilności dostaw i odporności systemu na wahania zużycia.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności oraz realne działania podejmowane przez Gminę w celu poprawy jakości i ciągłości dostaw wody, Rada Gminy Wieniawa uznaje petycję za bezzasadną.