



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W WEJHEROWIE**

Wejherowo, dnia 23.10.2024r.

HS.9022.1.520.2024.AJ.2

**KOMUNIKAT NR 28/2024**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie  
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Godętowo (gm. Łęczyce) dla strefy zaopatrującej w wodę  
miejscowości Godętowo i Wielistowo**

Na podstawie otrzymanego w dniu 23.10.2024r. częściowego sprawozdania z badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej do analiz laboratoryjnych w dniu 21.10.2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza warunkową przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Godętowo dla strefy zaopatrującej w wodę miejscowości Godętowo i Wielistowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli do 10 jtk w 100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu parametru Escherichia coli.

**Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu**

- **Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń,**
- **Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,**
- **Woda bez przegotowania może być stosowana jedynie do codziennej higieny osobistej, prania odzieży, prac porządkowych i splukiwania toalet.**

**Trwają prace mające na celu przywrócenie właściwej jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).**

**Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach  
84-218 Łęczyce ul. Kościelna 17A

II. Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łęczyce

84-218 Łęczyce, ul. Długa 53

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie  
ul. Fryderyka Chopina 11, 84-200 Wejherowo

3. aa.