



HK.6010.58.2020

Przysucha 09.06.2020r.

Zakład Usług Komunalnych  
w Wieniawie

Wpłynęło dnia 18. 06. 2020

4/6/2020

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody Nr HK.6000.13.2020 z dnia 07.05.2020r. oraz pozyskanego sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki wody do spożycia sprawozdania: Nr 378 z dnia 12.05.2020r. wykonanego zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Kłudno o produkcji wody powyżej 100 m<sup>3</sup>/dobę  
zarządzanego przez Gminę Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.**

**Uzasadnienie**


W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano w dniu 07.05.2020r. próbkę wody w następującym punkcie monitoringowym:

**1. Urząd Gminy Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88.**

Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kłudnie wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Przysusze

mgr inż. Jolanta Wilk

**Otrzymuje:**

1. Zakład Usług Komunalnych; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.
2. A/a.

**Do wiadomości:**

1. Wójt Gminy Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.
2. Strona internetowa: www.przysucha.psse.waw.pl

wiepodlega