URZĄD GMINY CERANÓW
08-322 Ceranów 140
tel. 25 787 07 79
NIP 823-11-91-174, REGON 000536404

Lp.	Gmina	OSP	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Ceranów	OSP CERANÓW	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej (system DSP-50, urządzenie produkcji Digitex , 2007r.) Selektywnego Alarmowania do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - akumulator min7Ah - radiotelefon analogowo -cyfrowy lub równoważny zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwia alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji.
2.	Ceranów	OSP RYTELE-OLECHNY	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej (system DSP-50, urządzenie produkcji Digitex, 1998r.) Selektywnego Alarmowania do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - akumulator min7Ah - radiotelefon analogowo -cyfrowy lub równoważny zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwia alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji.
3.	Ceranów	OSP Przewóz Nurski	Zakup i montaż: 1. Stacja obiektowa selektywnego alarmowania lub równoważna (system DSP-50/ DSP 52 BS lub o parametrach wyższych produkcji Digitex lub urządzenie równoważne) 2. Kontroler faz w celu zabezpieczenia przed przepięciami (3-fazowy detektor zaniku/asymetrii faz). 3. Wbudowane zasilanie awaryjne zapewniające ciągłość pracy stacji przy zaniku zasilania sieciowego 230V przez min. 24h w trybie czuwania (akumulator buforowy min. 7 Ah z automatycznym układem kontroli ładowania i stanu baterii). 4. Radiotelefon bazowy VHF. Radiotelefon przewoźno-bazowy pracujący w paśmie VHF 136–174 MHz, spełniający standardy łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej (standard odpowiadający Motorola seria DM4000 / DM4600e lub równoważny). Moc nadajnika regulowana w zakresie co najmniej 1–25 W.