



HK.6010.137.2020

Przysucha 30.11.2020r.

Zakład Usług Komunalnych
ul. Kochanowskiego 88
26-432 Wieniawa
dot.: wodociągu publicznego
Kaleń
zuk@gminawieniawa.pl

KOMUNIKAT

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym - Decyzja Nr HK.6010.133.2020 z dnia 23.11.2020r. dot. doprowadzenia jakości wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Kaleń do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) oraz na podstawie pozyskanej informacji z laboratorium PSSE w Radomiu w dniu 30.11.2020r. **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze** informuje, że próbka wody pobrana w dniu 26.11.2020r. z wodociągu publicznego Kaleń, punkt poboru: - **Mieszkanie prywatne Kaleń 22; gm. Wieniawa nie wykazała przekroczeń mikrobiologicznych.**

Woda nadaje się do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PRZYSUSZU

mgr inż. Jolanta Wilk

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Wieniawa; ul. Kochanowskiego 88; 26-432 Wieniawa.
sekretariat@gminawieniawa.pl
2. Starosta Przysuski, Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha.
starostwo@przysucha.pl

niepodlega