

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Obiekt wyposażano w oznakowania dróg, kierunków i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z Polską Normą przy czym w dniu czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że jedno z oznaczeń dróg ewakuacyjnych nie zostało oznakowane prawidłowo po czym w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych uzupełniono tą nieprawidłowość i poprawiono oznakowano zgodnie z PN. Wyjścia ewakuacyjne oznakowane zgodnie z PN - Bez uwag.	☒ usunięto w trakcie kontroli
2.	W dniu prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że nie oznakowano zgodnie z Polską Normą oraz wymogami ochrony przeciwpożarowej, przyjętego miejsca zbiórki do ewakuacji dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance, po czym strona kontrolowana usunęła tą nieprawidłowość i oznakowała ww. miejsce zbiórki do ewakuacji znakiem spełniającym ww. wymagania oraz PN.	☒ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Stwierdzone nieprawidłowości usunięto w dniu kontroli – uzupełniono w związku z powyższym zapoznano stronę kontrolowaną z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2119), w tym z zakresem dot. czynności zabronionych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

inne ustalenia:

- Kontrolowany poinformowany został zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity 2024 r., poz.1443 ze zm.) upoważnieniem o nr 65/2024/DM-KM z dnia 23.10.2024 r. które dostarczono kontrolowanemu osobiście. Nie wniesiono sprzeciwu ani uwag do terminu przeprowadzonej kontroli. Potwierdzenie odbioru w aktach sprawy.
- W dniu prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiono umowę użyczenia nr RPN.6850.14.2024.AW zawartą w dniu 07.10.2024 r., użyczona nieruchomość położona w Trzciance na dz. o nr ewid. 2749 celem wykorzystania podczas zajęć wychowania fizycznego oraz ustanowienia tego terenu jako miejsca ewakuacji uczniów i pracowników szkoły do czasu zakończenia remontu boiska szkolnego. W załączeniu protokołu kserokopia umowy użyczenia z dnia 07.10.2024 r.
- Podczas kontroli innych uchybień nie zauważono.