

IGM.271.3.2023

Jasło, dnia 7 lutego 2023 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie **art. 275 pkt 1** – Prawo zamówień publicznych pn.: „**Przebudowa drogi wewnętrznej w Chrzastówce i Niepli**” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na działkach nr ewid. 504, 507 w m. Chrzastówka i działkach nr ewid. 1492 w m. Niepla w km 0+000-2+188.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań dotyczących w/w postępowania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Według przedmiaru robót należy wykonać na drodze wewnętrznej warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 3cm, natomiast według Załącznika nr 3.4 Przekroje poprzeczne należy wykonać warstwę o gr. 4cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz na pytanie 1.

Należy przyjąć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 3cm – jak w przedmiarze.

Pytanie 2:

Według przedmiaru robót należy ułożyć siatkę z włókna szklanego o wytrzymałości 50x50 kN natomiast według Załącznika nr 3.4 Przekroje poprzeczne należy zastosować siatkę 100x100 kN. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedz na pytanie 2.

Należy przyjąć siatkę z włókna szklanego o wytrzymałości 50x50 kN – jak w przedmiarze.

Pytanie 3:

Po przeprowadzonej wizji lokalnej według Wykonawcy niezbędne będzie karczowanie krzaków i pni oraz wycinka drzew i krzewów na skarpach i przeciwskarpach rowu, w miejscach gdzie jest brak wymaganej szerokości drogi oraz ewentualne przycięcie konarów występujących w skrajni drogowej. Proszę o informację, po czyjej stronie będą powyższe prace do wykonania. Jeśli po stronie Wykonawcy, proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, który zgodnie z SWZ szczegółowo określa zakres robót.

Odpowiedz na pytanie 3.

Zakres robót określa przedmiar (zał nr 1 do SWZ). W przypadku wystąpienia robót dodatkowych których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego w ramach zmiany umowy, na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

Pytanie 4:

Według dokumentacji projektowej w zakresie robót jest przebudowa istniejących rowów przydrożnych. W ocenie Wykonawcy niezbędne będzie przeprowadzenie w kilku miejscach wycinki drzew i karczowanie pni w celu wykonania rowu odwadniającego. Proszę o informację, czy wycinka drzew i karczowanie pni jest w zakresie robót, a jeśli tak to proszę o uzupełnienie

przedmiaru robót.

Odpowiedz na pytanie 4.

Zakres robót określa przedmiar (zał nr 1 do SWZ). W przypadku wystąpienia robót dodatkowych których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego w ramach zmiany umowy, na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

Pytanie 5:

Po wizji lokalnej z użyciem sprzętu geodezyjnego w ocenie Wykonawcy projektowana droga/pobocze/rów w kilku miejscach koliduje z istniejącymi drzewami. Proszę o informację, czy przebudowywana droga ma być wykonana po istniejącym, zajeżdżonym śladzie drogi (możliwa konieczność wyjścia poza pas drogowy) czy w granicach pasa drogowego (konieczność wycinki drzew i karczowania pni).

Odpowiedz na pytanie 5.

Zakres robót określa przedmiar (zał nr 1 do SWZ). W przypadku wystąpienia robót dodatkowych których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego w ramach zmiany umowy, na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie spadów jednostronnych jezdni (nie daszkowych jak na Załączniku nr 3.4 Przekroje poprzeczne)?

Odpowiedz na pytanie 6.

Zamawiający dopuszcza stosowanie spadków jednostronnych jezdni, w szczególności na łukach drogi.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami termin składania ofert ulega zmianie zgodnie z zmianą treści SWZ.