



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki 2024-01-03

RBGP.6220.02.2023

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.) (dalej ustawa o oś) w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), na wniosek z dnia 15.05.2023 r. Gminy Kamieniec Ząbkowicki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Kamieniec Ząbkowicki pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim na działkach leżących w obrębie 0004 Kamieniec Ząbkowicki I o numerach: 322, 325, 724/3, 723/41, 634”,

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
2. Ustalam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia:
 - w trakcie realizacji przedsięwzięcia teren bazy sprzętowej należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu, a zaplecze budowy trzeba wyposażyć w sorbenty;
 - pojazdy oraz sprzęt budowlany należy poddawać bieżącym przeglądom i konserwacjom.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 15.05.2023 r. (data wpływu 17.05.2023) wystosowany w imieniu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, przez pełnomocnika Gminy t.j. MP Projekt Maciej Pospieszny, ul. Powstańców Wlkp. 23, 64-510 Wronki, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim na działkach leżących w obrębie 0004 Kamieniec Ząbkowicki I o numerach: 322, 325, 724/3, 723/41, 634”, do którego załączono wymagane dokumenty w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie wydając Obwieszczenie z dnia 24.05.2023 r.

Zgodnie z zapisami art. 64 ust. 1 ustawy o oś wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich wydał postanowienie ZNS.9022.5.12.2023 z dnia 16.06.2023 r. stwierdzające, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem WOOŚ.4220.385.2023.PK.1 z dnia 20.06.2023 r. wezwał Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego do wskazania kwalifikacji przedsięwzięcia. Stosowna kwalifikacja przedsięwzięcia została wskazana pismem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21.06.2023 r. jako przedsięwzięcie kwalifikujące się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839)*.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wydało opinię znak: WR.ZZŚ.4.4901.69.2023.JP z dnia 12.07.2023 r., że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które umieszczono w pkt 2 sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał postanowienie WOOŚ.4220.385.2023.PK.3 z dnia 14.07.2023 r. wyrażające opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu analizując Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś stwierdził, co następuje:

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej (długość ok. 1180 m), sieci kanalizacji tłocznej (długość ok. 390 m) wraz z jedną przepompownią ścieków oraz przyłączami. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w ul. Skoroleckiej w m. Kamieniec Ząbkowicki, obręb Kamieniec Ząbkowicki I.

Ścieki kierowane będą poprzez system projektowanej kanalizacji oraz przepompownią do istniejącej kanalizacji sanitarnej i dalej ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Kolektory oraz przepompownia ścieków kanalizacji sanitarnej zostaną usytuowane w pasach istniejących dróg, przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu. Wykopy prowadzone będą do ok. 2-5 m.

W razie zaistnienia takiej potrzeby, część planowanej kanalizacji wykonana zostanie metodą bezwykopową - przecisk lub przewiertem sterowanym. Planowana w ramach niniejszego przedsięwzięcia kanalizacja sanitarna odbierać będzie ścieki z nieruchomości z obszaru objętego opracowaniem.

Realizacja inwestycji przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na tym terenie, w konsekwencji tego zostaną wyeliminowane zagrożenia dla środowiska w postaci naturalnej filtracji ścieków do gleb z ewentualnych nieszczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją. Inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy, z tego względu zajęcie powierzchni działek wystąpi tylko w okresie realizacji inwestycji. Po zakończeniu powierzchni działek zostanie przywrócona do stanu poprzedniego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównymi uciążliwościami będzie emisja hałasu oraz emisja gazów do powietrza pochodząca z urządzeń i maszyn budowlanych oraz transportowych. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny i ograniczony, ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Z uwagi na fakt, iż prace realizacyjne będą prowadzone w porze dziennej, hałas nie będzie stanowić znaczącej uciążliwości dla otoczenia.

Przy prawidłowo zaplanowanych pracach oraz uwzględniając m.in. lokalizację baz materiałowych na terenie utwardzonym oraz wyposażenie terenu w sorbent, etap realizacji inwestycji nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Jak zadeklarowano w Kip, odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny, a następnie zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Woda wykorzystywana do przeprowadzenia prób szczelności rurociągów będzie pochodzić z sieci wodociągowej.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Z uwagi na skalę, charakter i technologię planowanego przedsięwzięcia (wykorzystanie materiałów zapewniających trwałość i szczelność kanalizacji) jego funkcjonowanie nie powinno być źródłem zanieczyszczeń do wód, nie powinna również występować emisja zanieczyszczeń. Na etapie eksploatacji sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie źródłem hałasu, przepompownia ścieków posadowiona będzie poniżej poziomu terenu.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody -w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062) znajduje się w odległości około 7,5 km.

Biorąc pod uwagę powyższe, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania i stwierdzono, że z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację w obrębie pasa drogowego, brak konieczności wycinki drzew i krzewów, a także wskazane w Kip rozwiązania chroniące środowisko, tj. m.in.:

- wykopy stanowiące zagrożenie dla drobnych zwierząt np. płazów i małych ssaków będą kontrolowane przed ich zasypaniem, a uwięzione w nich zwierzęta będą odławiane i wypuszczane w bezpiecznym miejscu;
- teren robót zostanie zabezpieczony ogrodzeniami herpetologicznymi;
- drzewa na terenie inwestycji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. poprzez odeskowanie pni;
- prace w pobliżu korzeni drzew wykonywane będą ręcznie;

inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry przedsięwzięcia eliminują możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie w swej opinii wskazuje również na następujące aspekty:

Na etapie realizacji inwestycji wystąpi zużycie wody na potrzeby sanitarne pracowników, do płukania sieci kanalizacyjnej i do sprawdzania szczelności przewodów. Woda będzie pobierana z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe, wytwarzane przez pracowników, będą gromadzone w zbiornikach bezodpływowych przenośnych kabin toaletowych i systematycznie odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Stosowany będzie w pełni sprawny sprzęt budowlany i tabor samochodowy. Bazy sprzętowe będą tak zorganizowane, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby i wody. Usługi naprawy oraz konserwacji maszyn i urządzeń obsługujących inwestycję będą wykonywane poza terenem planowanego przedsięwzięcia, przez zewnętrzne firmy serwisowe posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami będzie prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o odpadach, z preferencjami dla selektywnej zbiórki i odzysku odpadów oraz przekazywaniem odpadów podmiotom posiadającym wszystkie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki bytowe oraz nie przewiduje się jakiegokolwiek emisji ścieków przemysłowych. Budowa kanalizacji sanitarnej wyeliminuje korzystanie ze zbiorników bezodpływowych. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu. Przy prawidłowym wykonaniu i eksploatacji sieci nie ma

niebezpieczeństwa eksfiltracji ścieków do gruntu oraz infiltracji wody gruntowej do rurociągów. Inwestycja nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP): Budzówka o kodzie RW60000312329. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP Budzówka została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (do 2027 r.).

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie GW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami chronionymi. Na terenie inwestycji nie występują ujęcia wody. Przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wody oraz nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Po przeanalizowaniu Karty informacyjnej przedsięwzięcia, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz obszarów chronionych, a także na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP, JCWPd i obszarów chronionych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich w swoim postanowieniu ZNS.9022.5.12.2023 z dnia 16.06.2023 r. wskazał ponadto następujące aspekty:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w działce nr 724/3 usytuowana jest w granicy zasięgu zalewu wód powodziowych 1%. W odległości ok. 800 m od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się osuwisko, którego aktywność została określona jako aktywne ciągle. Osuwisko zlokalizowane jest na działce o identyfikatorze 022403_4.0004.996/3. W odległości od 500 do 800 m od projektowanej inwestycji znajdują się trzy otwory wiertnicze hydrogeologiczne. Projektowana sieć znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią od wód gruntowych (podtopienia) - doliny rzeczne. Planowana inwestycja jest w odległości ok. 4,5 km od geostanowiska Byczeń-Żwirownia Byczeń I, terenu górniczego Byczeń II (piaski i żwiry) oraz obszaru górniczego Byczeń II (piaski i żwiry).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami prawnej ochrony przyrody oraz poza terenami obszarów chronionych. Działki objęte inwestycją nie znajdują się w obszarze korytarzy ekologicznych.

Inwestycja będzie przebiegała w pobliżu i bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej ulicy Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Na etapie budowy głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja niezorganizowana z silników pojazdów poruszających się po placu budowy. W trakcie robót budowlanych zużywane będą paliwa do napędu pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych (stanowiące źródło hałasu i drgań), materiały budowlane konieczne do realizacji inwestycji (m.in. piasek, kruszywo, stal, beton asfaltowy) oraz woda na potrzeby sanitarne pracowników oraz do płukania sieci kanalizacyjnych i do sprawdzania szczelności przewodów. Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej stosowane będą materiały i technologie posiadające polskie lub europejskie certyfikaty, atesty, dopuszczenia itp. wykluczające skażenie gleby, wody i powietrza. Inwestor deklaruje, że prace

budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi normami oraz przepisami bhp i p.poż, eksploatacja oraz postoje sprzętu mechanicznego niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia będą prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować możliwość zanieczyszczenia gruntu oraz wód gruntowych produktami ropopochodnymi oraz wykorzystywane będą wyłącznie maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym.

Powstające ścieki bytowe będą odprowadzane do przenośnych zbiorników bezodpływowych. Wytwarzane na etapie budowy odpady będą magazynowane na terenie prowadzonych prac w sposób selektywny, zorganizowany, zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów w środowisku, w pojemnikach lub kontenerach do tego przeznaczonych. Odpady z fazy budowy będą zagospodarowane przez wykonawcę w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska.

W trakcie realizacji inwestycji zmiany w środowisku, wynikające z emisji zanieczyszczeń oraz hałasu będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny, będą wiązały się z emisją niezorganizowaną spalin z silników pojazdów i maszyn technologicznych. Ponadto wystąpi wtórne unoszenie pyłu w trakcie prac budowlanych. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie mieć zasięg lokalny, ograniczony do działek objętych inwestycją i najbliższych działek sąsiednich.

Przewiduje się, że funkcjonowanie projektowanego przedsięwzięcia nie będzie oddziaływać na środowisko w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Na etapie eksploatacji powstawały będą ścieki związane z podjęciem pracy sieci.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie należy do inwestycji, w których występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, katastrofy naturalnej i budowlanej, które mogłyby skutkować negatywnym wpływem na środowisko, a także na zdrowie i życie ludzi. Największym potencjalnym zagrożeniem jest awaria związana z brakiem prądu lub niedrożnością kanałów, czy pękaniem rur i wyciekami ścieków do środowiska. Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej będzie się wiązało z czasowym zajęciem pasa drogowego przez wyspecjalizowane służby oraz z koniecznością przepłukania kanału. Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe oraz niepowodujące negatywnych oddziaływań na środowisko.

Mając na uwadze powyższe zdecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia



BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego
mgr Marcin Czerniec

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Kamieniec Ząbkowicki
2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
3. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki>
4. a/a RBGP-PA

Sprawę prowadzi z-ca Kierownika Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Piotr Aftarczuk tel. 729 057 850



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Załącznik do decyzji środowiskowej
Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego
RBGP.6220.02.2023 z dnia 2024-01-03

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim na działkach leżących w obrębie 0004 Kamieniec Ząbkowicki I o numerach: 322, 325, 724/3, 723/41, 634”.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 (długość w przedziale 800-900 m), PVC DN160 (długość w przedziale 220 - 280 m) i tłocznej (długość w przedziale 330 - 390 m) wraz z jedną przepompownią oraz przykanalikami w części miasta Kamieniec Ząbkowicki obręb Kamieniec Ząbkowicki I, na działkach: 322, 325, 724/3, 723/41, 634, w ciągu ulicy Skoroleckiej. Przedmiotowa inwestycja projektowana jest na terenie dróg publicznych lokalnych oraz na terenie dróg wewnętrznych i dojazdów.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego część sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej w działce nr 724/3 usytuowana jest w granicy zasięgu zalewu wód powodziowych 1%. W odległości ok. 800 m od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej znajduje się osuwisko, którego aktywność została określona jako aktywne ciągle. Osuwisko zlokalizowane jest na działce o identyfikatorze 022403_4.0004.996/3. Projektowana sieć znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią od wód gruntowych (podtopienia) - doliny rzeczne.

Kanały grawitacyjne stanowiąć będą układ kolektorów, których zadaniem będzie odprowadzenie ścieków grawitacyjnie z istniejącej i planowanej zabudowy do projektowanej przepompowni ścieków. Zadaniem kanału tłoczego będzie przekierowanie ścieków bytowo gospodarczych z kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do studzienek zlokalizowanych na działce nr 322 (obręb Kamieniec Ząbkowicki I) i dalej ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków. Planuje się zastosowanie studni betonowych DN 1000 i DN 1200 z włazami żeliwnymi z wypełnieniem betonowym.

W ramach projektowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie następujących elementów sieci grawitacyjnej:

- przewód kanalizacyjny PCV DN 200 o długości od 800 do 900 m,
- przewód kanalizacyjny PCV DN 160 o długości od 220 do 280 m,
- przewód ciśnieniowy PE DN90-160 maksymalnie o długości od 330 do 390 m,
- przepompownia ścieków - 1 szt, ponadto przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków oraz wewnętrzne linie zasilające, pomiędzy złączem głównym a szafą automatyki i sterowania przepompowni ścieków.

BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego
mgr Marcin Czerniec

