



odp. rep. nr 18

## Gmina Dobroń

Dobroń, dnia 03.05.2026 r.

GKioŚ.7033.10.TI.2026

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
W DOBRONIU  
wpłynęło dn. 03.03.2026r.  
*[Signature]*

Rada Gminy w Dobroniu  
Radny Marcin Warzycha  
ul. 11 listopada 9  
95-082 Dobroń

Dotyczy interpelacji z dnia 27.02.2026 w sprawie zamontowania całodobowego monitoringu jakości wody na wylocie rowu odpływowego oczyszczalni ścieków do rzeki Pausznicy.

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.02.2026 uprzejmie informujemy, że przedstawiona inicjatywa została poddana analizie pod względem formalnym, technicznym oraz finansowym. Mając na uwadze znaczenie stałego nadzoru nad stanem wód powierzchniowych, w szczególności w kontekście ochrony środowiska naturalnego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapobiegania potencjalnym zagrożeniom ekologicznym, idea wdrożenia systemu ciągłego monitoringu zasługuje na rozważenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Decyzją pozwolenie wodnoprawne znak PS.ZUZ.4210.60.2025 PŁ z dnia 28.04.2025 gmina została zobowiązana do prowadzenia pomiarów jakości odprowadzonych ścieków oczyszczonych z odpływu do rowu R-21 (który w dalszym biegu łączy się z rzeką Pausznica) z częstotliwością 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli ścieki spełnią wymagane warunki - 4 próbek w następnym roku. Badania próbek ścieków surowych i oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków są pod stałym nadzorem i stale monitorowane zgodnie z w/w zaleceniami.

Realizacja przedmiotowej interpelacji wymaga:

- wskazania podstaw prawnych do wykonywania dodatkowych badań przez gminę,
- uzyskania stosownych uzgodnień z właściwymi organami, w tym z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie jednostki lub pozyskania dofinansowania zewnętrznego,

Przed podjęciem działań wskazanych w interpelacji należy przeprowadzić analizę techniczną dotyczącą lokalizacji urządzeń pomiarowych oraz zakresu monitorowanych parametrów i oszacowanie kosztów wykonania przedsięwzięcia.

O dalszych ustaleniach będą Państwo informowani odrębną korespondencją.

Dziękujemy za zaangażowanie w sprawy związane z ochroną środowiska i troskę o stan lokalnych zasobów wodnych.

Z poważaniem,

**W O J T**  
**Robert Jarzębak**  
*[Signature]*

Przygotował: Tomasz Ignaczak

Urząd Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń  
TEL 43 6772130, FAX 43 6772679 e-mail: sekretariat@dobron.ug.gov.pl  
poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30