



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Jasło, 25 listopada 2025 r.

RJ.ZZŚ.4901.166.2025.JP

Wójt Gminy Jasło
ul. Słowackiego 4
38-200 Jasło

OPINIA

Działając na podstawie:

- art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 poz. 1112 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 poz. 960), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Jasło z dnia 21 listopada 2025 r., znak: OŚiGK.6220.9.2025-8 (data wpływu: 21 listopada 2025 r.), o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości 110 m na działce nr ewid. 1516/1 w Warzycach, Gmina Jasło”, którego Inwestorem jest Gmina Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło

**stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
nie jest wymagane pod następującymi warunkami:**

1. Zaplecze budowy (miejsce gromadzenia materiałów i odpadów, stacjonowania pojazdów i maszyn budowy, zaplecza socjalnego) należy zorganizować w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
2. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych wody pochodzące z odwodnienia należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W wyniku prowadzonych prac (m.in. zagospodarowania nadmiaru gruntu) nie zostaną naruszone stosunki wodne ze szkodą dla gruntów przyległych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy o oś), Wójt Gminy Jasło pismem z dnia 21 listopada 2025 r., znak: OŚiGK.6220.9.2025-8 (data wpływu: 21 listopada 2025 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości 110 m na działce nr ewid.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

1516/1 w Warzycach, Gmina Jasło", którego Inwestorem jest Gmina Jasło ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z § 18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Jak wynika z treści KIP, przedsięwzięcie polegać będzie na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN50 o długości 110 m MOP 5,5MPa, dostosowania jego parametrów do aktualnych przepisów technicznych oraz rozwiązanie kolizji istniejącego gazociągu DN50 z planowaną budową budynku magazynowego z częścią administracyjno-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1516/1 w obrębie ewid. Warzyce, Gmina Jasło, powiat jasielski, województwo podkarpackie. W zakres planowanej inwestycji wchodzi w szczególności:

- rozbiórka odcinka istniejącego gazociągu DN50 w zakresie budowy/przebudowy,
- wykonanie projektowanego gazociągu DN50 wysokiego ciśnienie MOP 5,5 MPa tj. około 110 m,
- włączenie do istniejącej sieci gazowej DN50,
- wykonanie elementów systemu ochrony katodowej dla projektowanych odcinków gazociągu.

Powierzchnia działki na której planowane są prace wynosi 0,2622 ha i stanowią ją grunty Ps IV. Teren inwestycji jest niezabudowany, porośnięty typowymi roślinami łąkowymi. Działka posiada dostęp do drogi. Na działce objętej inwestycją zlokalizowany jest czynny gazociąg średniego ciśnienia PE DN 110, czynny gazociąg średniego ciśnienia, PE DN 63, czynne przyłącze gazowe średniego ciśnienia PE DN25, nieczynne gazociągi średniego ciśnienia stal DN65, DN20 oraz nieczynne przyłącze gazowe średniego ciśnienia stal DN20 dla których nie obowiązują strefy kontrolowane. Dla prowadzenia prac budowlanych będzie wyznaczony pas montażowy po obu stronach od osi projektowanego gazociągu (o szerokości 20 m), poszerzony w miejscach włączeń do istniejącej sieci. Gazociąg wysokiego ciśnienia projektowany jest wzdłuż istniejącego gazociągu średniego ciśnienia, w związku z tym projektowana strefa kontrolowana częściowo pokrywa się już ze strefą istniejącą. W wyniku projektowanego przedsięwzięcia nastąpi więc jedynie nieznaczne rozszerzenie obszaru strefy kontrolowanej. Parametry techniczne projektowanego gazociągu:

- średnica nominalna DN50,

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Strona 2 z 5

- materiał rur – rury stalowe przewodowe bez szwu fabrycznie izolowane polietylenem,
- maksymalne ciśnienie robocze projektowane (MOP) – 5,5 MPa,
- minimalna głębokość przykrycia -1,3 m p.p.t.,
- strefa kontrolowana 4m (po 2 metry od osi gazociągu).

Wstępna próba szczelności przeprowadzona będzie sprężonym powietrzem, a następnie przy pomocy wody. Gazociąg zostanie zaizolowany izolacją polietylenową, która jest odporna na kwas siarkowy i siarczany. Odcinki rur będą spawane w terenie a spoiny spawowe zostaną zaizolowane taśmą izolacyjną. Projektowany rurociąg będzie zabezpieczony przed korozją i innymi czynnikami niszczącymi. Istniejące gazociągi podlegające przebudowie, objęte są obecnie czynną ochroną katodową. W ramach realizacji niniejszego zadania, projektuje się odtworzenie istniejących punktów pomiarowych ochrony katodowej. Po rozpoznaniu geodezyjnym i wytyczeniu trasy przebiegu planowanego rurociągu nastąpi zdjęcie warstwy humusu (ok.0,2 m) i usypanie wału. Następnie zostaną ułożone i zespawane rury , wykonana inspekcja spoin i próby hydrauliczne. Dla ułożenia rurociągu zostanie wykonany wykop, umożliwiający ułożenie rurociągu na odpowiedniej głębokości pozwalającej na przysypanie go wymaganą warstwą ziemi (1,1 – 1,4 m). Po rozebraniu fragmentu istniejącego gazociągu DN50 i wyłączeniu go z eksploatacji nastąpi układanie nowego fragmentu w wykopie przy użyciu m.in. żurawi bocznych. Po włączeniu budowanego odcinka gazociągu DN50 do istniejącej sieci gazowej nastąpi obsypanie ułożonego rurociągu piaskiem - zabezpieczenie powłoki izolacyjnej tzw. gruntem miękkim, a następnie gruntem rodzimym wydobytym wcześniej z wykopu oraz zagospodarowanie nadmiaru gruntu. Następnie teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego przez odtworzenie ukształtowania terenu i zabezpieczenie przed erozją. W zakresie przedmiotowej inwestycji nie występują skrzyżowania z wodami powierzchniowymi bądź urządzeniami wodnymi. Transport gazu jest procesem hermetycznym, w którym medium nie ma kontaktu z otoczeniem. Gazociąg nie stanowi bariery dla przepływu wody podziemnej ani powierzchniowej. Właściwie dobrana technologia oraz zastosowany system antykorozyjny stanowił będzie zabezpieczenie gazociągu przed korozją i ewentualnym rozszczelnieniem. W przypadku uszkodzenia gazociągu automatycznie odcięty zostanie dopływ gazu, a system monitoringu powiadomi obsługę o konieczności podjęcia wszelkich działań naprawczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w *sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* (Dz.U.2023.300), działka objęta wnioskiem zlokalizowana jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW) „**Jasiołka od Panny do ujścia**” o kodzie RW200007218499, typ RWf_wap (potok lub mała rzeka fliszowa o charakterze węglanowym), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Jasiołka od ujścia do ujścia Chlebianki (dla łososia); zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Jasiołka w obrębie JCWP (dla troci wędrowniej) oraz dobry stan chemiczny. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych: odroczenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego w zakresie wskaźników azot ogólny, OWO, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MIR, EFI+PL/ IBI_PL; bromowane difenyloetery (występowanie w biocie), heptachlor (występowanie w biocie) (odstępstwo czasowe w trybie art. 4 ust. 4 Ramowej

Dyrektywy Wodnej) oraz dla planowanych w obrębie jcw inwestycji spełniających przesłanki odstępstwa w trybie art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zlewnia została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Jaśliskiego Parku Krajobrazowego PL.ZIPOP.1393.PK.16, obszaru chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego PL.ZIPOP.1393.OCHK.185, obszaru Natura 2000 Beskid Niski PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002.B, obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180052.H, obszaru Natura 2000 Jasiołka PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180011.H, obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180014.H.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami ww. form ochrony przyrody.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji. Omawiane JCWP i JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami GZWP, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza ujęciami wód i strefami ochronnymi dla nich utworzonymi. Działka inwestycyjna **jest uzbrojona** w sieć drenarską.

Jak wynika z treści KIP, woda na etapie realizacji przedsięwzięcia używana będzie na cele socjalno-bytowe w przewidywanej ilości 2 m³ oraz na przeprowadzenie prób ciśnieniowych w ilości ok. 25 m³. Woda do prób zostanie dowieziona autocysterną lub pobrana z sieci wodociągowej. Wykorzystana woda, po zakończeniu prób zostanie odwieziona do najbliższej oczyszczalni ścieków. Inwestor nie przewiduje konieczności odwadniania wykopów budowlanych (poziom zalegania wód na gł. ok. 5 mp.p.t). Wszystkie odpady powstające w fazie realizacji będą magazynowane w wyznaczonym na placu budowy miejscu, w sposób selektywny w przeznaczonych do tego kontenerach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów oraz sukcesywnie odbierane przez podmioty posiadające odpowiednie uprawnienia i możliwości techniczne do ich zagospodarowania. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane możliwie najbliżej placu budowy. Będzie ono wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną lub zostanie ustawiony kontener sanitarny z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne, które będą regularnie wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Do powyższych należą m.in.:

- Używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie.
- W celu ograniczenia negatywnych skutków potencjalnych wycieków paliw, oleju czy substancji chemicznych w bezpośrednim sąsiedztwie frontu robót zostaną zlokalizowane zapasy sorbentów, narzędzi i pojemników, służących do likwidacji wycieków i rozlewów substancji ropopochodnych oraz szybkiego i sprawnego zebrania zanieczyszczonego gruntu. Teren przedsięwzięcia zostanie wyposażony w materiały sorpcyjne na wypadek zaistnienia awaryjnych wycieków.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1).

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na obszarze planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z tym, **w przypadku kolizji** Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać przebudowy tych urządzeń w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych”. W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych, w przypadku gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

**Dyrektor Zarządu
Zlewni**

Rafał Czech

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Adresat, ePUAP

2. Aa

Do wiadomości:

1. Gmina Jasło (ePUAP)

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Strona 5 z 5

