

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Ostrowcu Św.
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Św.
tel.: 41 247 96 95

XX

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.4.1.86.2022

Ostrowiec Św., dnia 19 sierpnia 2022 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Katarzynę Jaros - Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska, up. nr 875/2022

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Smolna 3

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg Szewna

rodzaj prowadzonej działalności: zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminy Bodzechów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/pocztą elektroniczną/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Bodzechów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

**ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 2642745, 41 2653838**

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztą elektroniczną))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio 6611667096/291009998/nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Jerzy Murzyn – Wójt Gminy Bodzechów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Witold Ciepliński – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

**Łukasz Świątek – specjalista ds. technicznych
Mariusz Nowocień - specjalista ds. sieci wodociągowych**

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **2022-09-19, godz. 10:30**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*: **nie dotyczy**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **kontrolowany podmiot nie jest przedsiębiorcą**
4. Data i godzina zakończenia kontroli **2022-09-19, godz. 11:30**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli:
 - **ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego,**
 - **ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego.**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** - nr i nazwa protokołu/ów* **nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* **nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów **nie dotyczy**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - **Decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.105.2021.AK z dnia 2021-08-04 wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bodzechów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w m. Szewna,**
 - **Orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z ujęciem wody,**
 - **Harmonogram poboru prób wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2021,**
 - **Rejestr płukania i dezynfekcji zbiorników.**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - **Decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.105.2021.AK z dnia 2021-08-04 wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu udzielająca pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bodzechów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w m. Szewna.**

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr: **nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno - prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzechów został przyjęty uchwałą nr XL/64/2021 r. z dnia 17 września 2021 r.

Pozwolenie wodnoprawne wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu dla Gminy Bodzechów na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych w m. Szewna - decyzja znak WA.ZUZ.4.4210.105.2021.AK z dnia 2021-08-04 na okres 30 lat, od dnia w którym decyzja stała się ostateczna.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Czynności kontrolne rozpoczęto po okazaniu legitymacji służbowej nr 7/2019 oraz po wręczeniu i pisemnym potwierdzeniu otrzymania przez przedstawiciela obiektu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 875/2022 z dnia 2022-09-16.

Podmiot kontrolowany został zapoznany z prawami i obowiązkami kontrolowanego znajdującymi się w pouczeniu stanowiącym integralną część wręzonego upoważnienia do kontroli. Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, gdyż podmiot kontrolowany nie podlega ustawie Prawo Przedsiębiorców - zbiorowe zaopatrzenie w wodę to zadanie własne Gminy.

Celem kontroli jest ocena stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego, ocena realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez zarządzającego.

Zgodnie z danymi otrzymanymi od właściciela obiektu tj. Gminy Bodzechów informacjami pismo z dnia 2022-02-15:

- z wodociągu Szewna korzysta 2932 osób,
- obsługiwane miejscowości to Szewna, Podszkodzie, Szyby i Gromadzice,
- długość sieci wodociągowej 40,98 km,
- produkcja wody liczona jako średnia z 2021 r. wynosi 285,99 m³/db.

Stacja Uzdadniania Wody - ul. Źródłana 8, Szewna

Teren wokół obiektu zadbany, ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób z zewnątrz, prawidłowo oznakowany – tablica w kolorze niebieskim „Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” - tablica zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1217).

SUW wyposażony w zestaw 3 pomp firmy GRUNDFOS i 1 aerator. Woda poddawana jest uzdatnianiu – 2 zestawy ze złożami filtracyjnymi – odżelaziacze i odmanganiacze. Na terenie SUW zlokalizowany zbiornik wody czystej o pojemności 100 m³ - zbiornik betonowy, wykonany w formie zadaszzonego nasypu ziemnego oraz osadnik wody tzw. popłuczyn.

W pomieszczeniach stacji uzdatniania znajduje się pompa DDC dozująca chlor. Chlorowanie wody wg wyjaśnienia p. Mariusza Nowocień odbywa się sporadycznie tylko w przypadku kwestionowanego wyniku badania wody. Do dezynfekcji stosowany jest środek JASOL SOLID – tabletki samo rozpuszczalne o szerokim zakresie działania, przeznaczone do dezynfekcji wody pitnej, studni, zbiorników i rurociągów. Na stanie zapas 14 opakowań - tabletki o wadze ok. 3,2 g zawiera 1,5 g aktywnego chloru – 2 tabletki na 10 litrów wody.

W odległości ok. 100 m w jednej strefie, zlokalizowane są 3 studnie głębinowe. Teren ogrodzony i odpowiednio oznakowany, z zamykaną bramą wjazdową. Aktualnie studnia nr 1 jest wyłączona z eksploatacji.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja znak. WA.ZUZ.4.4210.105.2021.AK z dnia 2021-08-04 w skład ujęcia Szewna zlokalizowanego na działce nr ew. 77/6 przy ul. Źródlanej w Szewnie, gm. Bodzechów wchodzi: studnia nr 2 i 3 o głębokości 70,0 m każda oraz o wydajności 40,00 m³/h. Pobór wody z 2 studni jednocześnie.

Studnie zabezpieczone betonową wylewką, zapewnione wywietrzniki oraz metalowe pokrywy włazów zamykane na kłódkę. Szachty odmalowane, suche, armatura wodna czysta.

W skład urządzenia wodociągowego wchodzi 2 przepompownie:

- **ul. Kielecka 45, Szewna** – teren przepompowni ogrodzony, prawidłowo oznakowany, na wyposażeniu zestaw pomp Grundfosa oraz 2 komorowy zbiornik betonowy wody czystej o pojemności $2 \times 15 \text{ m}^3 = 30 \text{ m}^3$, ostatnie płukanie zbiornika odnotowane w rejestrze płukania i dezynfekcji zbiorników 2021-01-04;
- **ul. Kielecka 116, Szewna** - teren przepompowni ogrodzony, prawidłowo oznakowany, na wyposażeniu zestaw pomp Grundfosa oraz 2 zbiorniki metalowe wody czystej o pojemności 25 m³ każdy, ostatnie płukanie zbiorników odnotowane w rejestrze płukania i dezynfekcji zbiorników przeprowadzane w dniach 2020-10-14 i 2020-10-15.

SUW w Szewnie posiada system alarmowania GPS - smsy na telefon służbowy alarmowy, czynny 24 h/ dobę, obsługiwany przez pracowników.

Kontrola wewnętrzna

Gmina Bodzechów w ramach kontroli wewnętrznej prowadzi badania jakości wody z zarządzanego urządzenia wodnego zgodnie z zaakceptowanym przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim harmonogramem badań z dnia 29.12.2021 r. nr pisma NHS.9020.4.124.2021. Na 2022 r. do badań w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Szewna zaplanowano 4 próby wody w zakresie parametrów grupy A w miesiącach: luty, maj, czerwiec, październik oraz 1 próbę w zakresie parametrów grupy A oraz grupy B w lipcu.

Na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia PPIS wydawał na bieżąco oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi: ostatnio wydana ocena dla punktu zgodności Stacja Uzdatniania Wody w Szewnie - pismo NHS.9020.4.2.65.2022 z dnia 10.08.2022 - sprawozdania z badań jakości wody wykonanych w zakresie parametrów grupy A oraz B nr 859/2022 z dnia 04.08.2022 r. z Laboratorium Eko Projekt W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych ul. J. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz nr PR2273947 z dnia 03.08.2022 r. z Laboratorium ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Praha 9 – Vysocany, 190 00 Republika Czeska.

PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Szewna – nr NHS.9020.4.2.38.2021 z dnia 10.06.2021 r.

W dniu kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Studnie oraz budynek, który stanowi ochronę dla ujęcia wody utrzymany w dobrym stanie sanitarno- technicznym.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) **nie dotyczy**

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ~~nie nałożono~~/ ~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na ~~nie dotyczy~~ (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości ~~nie dotyczy~~ (słownie) ~~nie dotyczy~~ (nr mandatu karnego) ~~nie dotyczy~~ (podstawa prawna) ~~nie dotyczy~~.

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr ~~nie dotyczy~~ z dnia ~~nie dotyczy~~ wydane przez ~~nie dotyczy~~

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa ~~skorzystała~~/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie~~zapeznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Włodzisław Mary Emilia Łukasz
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Katarzyna Janos
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

GMINA BODZECZÓW
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mikołaja Reja 10

NIP 661-16-57-006 REGON 791009793

Włodzisław Mary
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy
(nazwa/nr)

POUCZENIE:

W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić