

IGM.2510.40.2025

Jasło, dnia 25 sierpnia 2025 r.

Odpowiedzi na zapytania

dotyczy: zamówienia publicznego „**Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych urzędu Gminy.**”

Treść zapytania nr 1:

Proszę o udostępnienie wzoru umowy

Treść odpowiedzi ad. 1:

Został udostępniony na stronie internetowej w zakładce ogłoszenia przy dokumentach postępowania.

Treść zapytania nr 2:

Czy dopuszcza się zaoferowanie we wszystkich pomieszczeniach klimatyzatorów typu split?

Treść odpowiedzi ad. 2:

NIE

Treść zapytania nr 3:

Proszę podać maksymalną ilość jednostek zewnętrznych

Treść odpowiedzi ad. 3:

Optymalnie minimalna liczba

Treść zapytania nr 4:

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie deflektory powietrza?

Treść odpowiedzi ad. 4:

Zamawiający rezygnuje z montażu deflektora powietrza – wymagamy montażu fabrycznie nowego urządzenia.

Treść zapytania nr 5:

Wymagany poziom ciśnienia dotyczy jednostki wewnętrznej czy zewnętrznej?

Treść odpowiedzi ad. 5:

Dotyczy jednostki zewnętrznej.

Treść zapytania nr 6:

Wymagane wymiary oraz waga dotyczą jednostki wewnętrznej?

Treść odpowiedzi ad. 6:

TAK.

Treść zapytania nr 7:

Gdzie oraz w jakiej odległości od każdego z pomieszczeń znajduje się rozdzielnia główna budynku?

Treść odpowiedzi ad. 7:

Rozdzielnia do której powinny zostać podłączone klimatyzatory znajduje się na zewnątrz. W celu określenia odległości udostępniono możliwość odbycia wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 8:

Proszę podać producenta, który spełnia wymagania Zamawiającego.

Treść odpowiedzi ad. 8:

Zamawiający nie podaje takiej informacji.

Treść zapytania nr 9:

Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?

Treść odpowiedzi ad. 9:

Na zewnątrz budynku – wizja lokalna

Treść zapytania nr 10:

Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?

Treść odpowiedzi ad. 10:

W zależności od miejsca montażu klimatyzatora – wizja lokalna

Treść zapytania nr 11:

Proszę o określenie, w którym miejscu na elewacji montowane będą jednostki zewnętrzne.

Treść odpowiedzi ad. 11:

Możliwość montażu jednostek zewnętrznych jest na elewacji zachodniej, wschodniej i północnej.

Treść zapytania nr 12:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów

Treść odpowiedzi ad. 12:

Można dokonać takich ustaleń po odbyciu wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 13:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów

Treść odpowiedzi ad. 13:

Można dokonać takich ustaleń po odbyciu wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 14:

Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji rozdzielnia główna - jednostka zewnętrzna).

Treść odpowiedzi ad. 14:

Można dokonać takich ustaleń po odbyciu wizji lokalnej.

Treść zapytania nr 15:

Ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?

Treść odpowiedzi ad. 15:

Według zaleceń producenta zamontowanego sprzętu

W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

