

Lutomiersk, dnia 17.03.2026 r.

OS.152.3.2025

W odpowiedzi na Państwa petycję zbiorową, która wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk w dniu 15.12.2025 r., w sprawie rozważenia przez Gminę Lutomiersk propozycji rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zalew, która poprawi warunki zasilania mieszkańców tej miejscowości w wodę do spożycia oraz wpłynie pozytywnie na ograniczenie problemów z jakością tej wody informuję, co następuje.

Zadanie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w przedmiotowej lokalizacji nie zostało ujęte w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2026 ani w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026–2037. Niemniej jednak, Gmina rozważy możliwość realizacji przedmiotowego wniosku, z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych oraz priorytetów inwestycyjnych.

Jednocześnie informuję, iż Państwa propozycja budowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 200 mb, który połączy dwa istniejące odcinki sieci wodociągowej zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Lutomiersku.

Nadmieniam, że główną przyczyną nieujęcia dotychczas rozbudowy sieci wodociągowej w tym rejonie są ograniczone środki finansowe, jakimi obecnie dysponuje Gmina Lutomiersk. W chwili obecnej priorytet stanowi modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Prusinowicach. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji i po jej zakończeniu nastąpi poprawa jakości oraz niezawodności dostaw wody dla całego obszaru zasilanego z tego ujęcia, w tym również dla mieszkańców miejscowości Zalew.

Informuję ponadto, że problem gromadzenia się osadów w końcowym odcinku sieci wodociągowej, wskazanym w petycji, jest na bieżąco ograniczany poprzez częstsze płukanie tej części sieci.

BURMISTRZ

Jarosław Dębski