

Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie – Po przyklepieniu styropianu do ściany zmniejszy się światło przejścia podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia bocznego do budynku. Czy Zamawiający przewiduje rozwiązanie tej sytuacji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ofercie uwzględnił przesunięcie pochwyty pochylni zachowując niezbędne wielkości wymagane prawem budowlanym.

Z up. WÓJTA
Krystyna Żurowska
Zastępca Wójta

