

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BIELSKU-BIAŁEJ**

*ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała*


tel.: 33 816 00 12, fax: 33 812 57 63,

e-mail: [psse.bielskobiala@pis.gov.pl](mailto:psse.bielskobiala@pis.gov.pl) [www.gov.pl/psse-bielsko-biala](http://www.gov.pl/psse-bielsko-biala)

ONS-HKiŚ.4363.KW.2021

Bielsko-Biała, 07.10.2021 r.

L.dz.9312.2021



**Wójt Gminy Buczkowice**  
**ul. Lipowska 730,**  
**43-374 Buczkowice**

**Dotyczy: informacji o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Buczkowice za miesiąc sierpień 2021 r.**

Zgodnie z § 20 ustęp 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań:

- OL-704/BŚ/305-01/2021/S,
- 14233/ZL/21,
- WL/2048/2021
- WL/1612/2021,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Buczkowice w miesiącu sierpień 2021 r.

Jednorazowo w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 18.08.2021 r. z własnego ujęcia wodociągowego w Wili Seniora w Buczkowicach przy ul. Jama 1002 stwierdzono obecność bakterii grupy coli. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej wszczął postępowanie administracyjne w tej sprawie. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przez zarządcę obiektu i ponownym badaniu próbki wody, stwierdzono jakość wody zgodną z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bielsku-Białej  
*dr n. med. Jarosław Rutkiewicz*

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Buczkowicach ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice
2. ONS-HKiŚ – a/a