

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BIELSKU-BIAŁEJ**

ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: 33 816 00 12

e-mail: psse.bielskobiala@sanepid.gov.pl www.gov.pl/psse-bielsko-biala

ONS-HKiŚ.0440.16.2025

Bielsko-Biała, dnia 21.02.2025 r.

**Wójt Gminy Buczkowice
Urząd Gminy w Buczkowicach
43-374 Buczkowice
ul. Lipowska 730**

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Buczkowice

Na podstawie art. 4 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) i § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), po rozpatrzeniu ocen okresowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia za 2024r.

1. Wykaz producentów wody.

Gmina Buczkowice zaopatrywana jest w wodę produkowaną przez:

- Stację Uzdatniania Wody w Szczyrku należącą do Aqua S.A. Bielsko-Biała,
- Stację Uzdatniania Wody należącą do Spółki Wodociągowej w Godziszce.

Na terenie gminy Buczkowice znajdują się podmioty prowadzące działalność gospodarczą wykorzystujące wodę pochodzącą z własnych indywidualnych ujęć:

- IPL Gabinet Stomatologiczny Urszula Cierniak-Wawrzekiewicz,
- Wikoli Grzegorz Janica (Bukowa Karczma),
- PKN ORLEN Buczkowice,
- P.P.H.U. Piekarnstwo G. i B. Duraj,
- P.P.H.U. Koral J. Klaczek (Cukiernia Koral),
- Willa Seniora Sp. z o.o.,
- „ZIK-MET” Teresa Kubica,
- Kastelik Sp. z o.o.,
- IMT Sp. z o.o. Rybarzowice,
- „Lidl” Sp. z o.o. Buczkowice,
- „Żabka Polska” Sp. z o.o. Buczkowice.

2. Produkcja wody i sposób uzdatniania.

- Stacja Uzdatniania Wody w Szczyrku na teren gminy Buczkowice dostarcza średnio 562 m³/d. W procesie uzdatniania stosowana jest koagulacja, filtracja i dezynfekcja końcowa,
- Stacja Uzdatniania w Godziszce dostarcza średnio 250 m³/d. Proces uzdatniania obejmuje dezynfekcję końcową.

Produkcja wody z indywidualnych ujęć, w których wprowadzono system filtracji:

- PKN ORLEN Stacja Paliw – 1,5 m³/d,

Produkcja wody z indywidualnych ujęć dezynfekowana końcowa podchlorynem sodu:

- P.P.H.U. Piekarstwo G. i B. Duraj - 5 m³/d.

Produkcja wody z indywidualnych ujęć, w których stosowana jest dezynfekcja końcowa z wykorzystaniem lampy UV wynosi:

- P.P.H.U. „Koral” J. Kłaczek – 1 m³/d,
- Willa Seniora” Sp. z o.o. - 3 m³/d,
- Bukowa Karczma – 1,5 m³/d,
- IMT Zakład Rozbioru i Chłodnia - 5 m³/d,
- IPL Gabinet Stomatologiczny Urszula Cierniak-Wawrzkievicz - 2 m³/d,
- „ZIK-MET” - 1 m³/d,
- Piekarnia-Cukiernia Dagmara Kastelik - 2 m³/d,
- „Lidl” Sp. z o.o., - 1 m³/d,
- „Żabka Polska” Sp. z o.o. - 1 m³/d.

3. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- Stacja Uzdatniania Wody w Szczyrku zaopatruje około 1800 osób,
- Stacja Uzdatniania w Godziszce dostarcza wodę około 2400 osobom.

4. Jakość wody.

Do oceny jakości wody wykorzystywano wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. Wynik badań laboratoryjnych, za wyjątkiem:

- próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Bukowej Karczmie przy ul. Bielskiej 1290 w Buczkowicach,
 - próbki wody z ujęcia własnego pobranej na Stacji Paliw Orlen przy ul. Bielskiej 1145 w Buczkowicach,
 - próbki wody z ujęcia własnego pobranej w Zakładzie Produkcyjnym „ZIK-MET” ul. Beskidzka 760 w Rybarzowicach,
 - próbek wody pobranych z sieci wodociągowej na terenie sołectwa Godziszka,
- wykazały stan jakości odpowiadający wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

5. Przekroczenia dopuszczalnych parametrów jakości wody.

- W próbce wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z ujęcia własnego w Zakładzie Produkcyjnym „ZIK-MET” ul. Beskidzka 760 w Rybarzowicach, pobranej w dniu 15.02.2024 r. stwierdzono obecność bakterii *Escherichia coli*.
- W próbkach wody pobranych w dniu 02.09.2024 r. w Bukowej Karczmie przy ul. Bielskiej 1290 w Buczkowicach oraz na Stacji Paliw Orlen przy ul. Bielskiej 1145 w Buczkowicach stwierdzono obecność bakterii grupy coli.
- W próbkach wody pobranych w dniach 06.06.2024 r., 16.09.2024 r. 17.09.2024 r., 19.09.2024 r. oraz 20.09.2024 r., z sieci wodociągowej na terenie sołectwa Godziszka stwierdzono ponadnormatywną wartość mętności.

6. Zgłoszenie reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody

W roku 2024 nie odnotowano zgłoszeń mieszkańców gminy dotyczących reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody.

7. Prowadzone postępowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Stwierdzenie skażenia bakteriologicznego w wskazanych powyżej miejscach, było powodem wszczęcia postępowań administracyjnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej.

W związku z faktem, iż powyższe zanieczyszczenia miały charakter incydentalny, wystąpiły podczas wprowadzonego stanu powodziowego na terenie województwa śląskiego oraz niezwłocznie podjęto działania naprawcze, a także niewystąpienia innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia, uznano wodę dostarczaną na teren gminy Kozy za bezpieczną i nie wpływającą negatywnie na zdrowie konsumentów.

Oceny bezpieczeństwa konsumentów na terenie gminy Buczkowice dokonano w ocenie okresowej jakości wody za I i II półrocze 2024 roku uznając wodę dostarczaną konsumentom za bezpieczną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, po analizie sprawozdań z badań wody wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedsiębiorstwa wodociągowe z ujęć objętych nadzorem w 2024 roku, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi dla gminy Buczkowice, z zastrzeżeniem czasowej nieprzydatności do spożycia wody pochodzącej z indywidualnych ujęć w Zakładzie Produkcyjnym „ZIK-MET” ul. Beskidzka 760 w Rybarzowicach, Bukowej Karczmie przy ul. Bielskiej 1290 w Buczkowicach oraz na Stacji Paliw Orlen przy ul. Bielskiej 1145 w Buczkowicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bielsku-Białej

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Buczkowicach; 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730 (e-puap)
 2. ONS-HKiŚ-a/a.
- dr n. med. Jarosław Rutkiewicz
podpisano elektronicznie