

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2025 r., poz. 1691) oraz art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 960 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.08.2026 r. została wydana decyzja, znak: PS.ZUZ.4210.1.320.2026.TI, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych w następującym zakresie:

- 1) przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego rowu bez nazwy w km 0+007 jego biegu poprzez likwidację przepustu zlokalizowanego na działce nr ewid. 31, obręb 0015 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie - LP1, o parametrach:

- długość likwidowanego przepustu: 4,35 m
- średnica likwidowanego przepustu: $\varnothing$ 500 mm

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
LP1.1	5735276.4	6592603.2
LP1.2	5735272.0	6592603.4

- 2) przebudowę urządzenia wodnego - istniejącego rowu bez nazwy w km 0+012 km jego biegu poprzez budowę przepustu wraz z umocnieniem zlokalizowanego na działce nr ewid. 31, obręb 0015 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie - NP1, o parametrach:

- typ przepustu: rurowy
- długość przepustu: 12 m
- średnica przepustu: $\varnothing$ 500 mm
- materiał rury: tworzywo sztuczne
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- rzędna dna przepustu: 167,96 m n.p.m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
NP1.1	5735274.2	6592603.3
NP1.2	5735263.0	6592606.0

- 3) wykonanie drenaży C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 dla projektowanej drogi dla pieszych i rowerów oraz drogi gruntowej i serwisowej, na działkach nr ewid 155; 177/1 obręb

12 Konstantynów Łódzki, oraz działkach nr ewid. 29/15, 29/17, 29/18, 29/19, 29/20, 30, 31, obręb 0015 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie, a także działce nr ewid. 25/2, obręb 0015 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie:

a) drenaż C1:

- lokalizacja: działka nr ewid. 155 oraz 177/1, obręb 12 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 165,79 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C1.1	5735351.5	6591637.4
C1.2	5735341.7	6591635.3

b) drenaż C2:

- lokalizacja: działka nr ewid. 177/1, obręb 12 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 166,80 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C2.1	5735307.8	6591728.8
C2.2	5735299.3	6591723.6

c) drenaż C3:

- lokalizacja: działka nr ewid. 29/15, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 167,59 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C3.1	5735252.1	6592010.0
C3.2	5735242.8	6592009.5

d) drenaż C4:

- lokalizacja: działka nr ewid. 29/17, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 167,65 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C4.1	5735246.1	6592109.8
C4.2	5735236.5	6592109.4

e) drenaż C5:

- lokalizacja: działka nr ewid. 29/18, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 167,82 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C5.1	5735242.1	6592209.7
C5.2	5735232.1	6592209.3

f) drenaż C6:

- lokalizacja: działka nr ewid. 29/19, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 168,34 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C6.1	5735243.0	6592309.1
C6.2	5735233.6	6592309.5

g) дренаż C7:

- lokalizacja: działka nr ewid. 29/20 oraz 30, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 168,71 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C7.1	5735245.7	6592409.1
C7.2	5735236.7	6592409.4

h) дренаż C8:

- lokalizacja: działka nr ewid. 31, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 168,38 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C8.1	5735257.7	6592537.2
C8.2	5735248.7	6592539.1

i) дренаż C9:

- lokalizacja: działka nr ewid. 31, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 9 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 169,05 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C9.1	5735296.7	6592702.5

C9.2	5735287.7	6592704.6
------	-----------	-----------

j) drenaż C10:

- lokalizacja: działka nr ewid. 31, obręb 15 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 9 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 169,41 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C10.1	5735319.9	6592800.0
C10.2	5735311.1	6592801.8

k) drenaż C11:

- lokalizacja: działka nr ewid. 25/2, obręb 18 Konstantynów Łódzki
- średnica: 200 mm
- materiał: tworzywo sztuczne
- zasypka rury drenarskiej: kruszywo o frakcji 16-32mm, w miejscu lokalizacji warstwa geowłókniny
- spadek podłużny: dostosowany do ukształtowania terenu
- długość dna rury drenarskiej: 10 m
- rzędna dna rury drenarskiej: 169,55 m n. p. m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
C11.1	5735317.9	6592899.3
C11.2	5735308.8	6592899.7

2. Prowadzenie przez śródlądowe wody powierzchniowe płynące obiektu mostowego – przepustu przez rzekę Łódkę (K1) w km 1+460 rzeki Łódki, wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu, w granicach działki nr ewid. 138, obręb 0012 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie (grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi) oraz na działkach nr ewid. 135/1 i 155, obręb 0012 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie w zakresie umocnień, o parametrach:

- typ przepustu: rurowy
- długość przepustu: 25,25 m
- przekrój przepustu: eliptyczny
- wymiary światła przepustu: 3,67 x 2,61 m
- spadek podłużny: 0,5 %
- materiał rury: stal
- rzędna dna przepustu: 164,24 m n. p. m. (od strony wlotu)

- umocnienia: 164,11 m n. p. m. (od strony wylotu)
 dno umocnione narzutem kamiennym na podsypce z piasku,
 przepust dookoła zabezpieczony poprzez technologiczną ściankę szczelną z grodzic stalowych, przepust obustronnie zakończony ściankami czołowymi oraz bocznymi umocnionymi płytami ażurowymi, przed wlotem i wylotem przepustu umocnienie narzutem kamiennym, dodatkowo na działkach 135/1 oraz 155 obręb 12 Konstantynów Łódzki - elementy towarzyszące oraz umocnienie przepustu

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
K1.1	5735358.5	6591546.8
K1.2	5735368.4	6591564.0

3. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w następującym zakresie:

- 1) drogi dla pieszych i rowerów - D - wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej wzdłuż rzeki Łódki w km od ok 1+370 do ok 3+000, na działkach nr ewid.: 134/1, 135/1, 138, 155, 177/1, 177/2, 182/1, obręb 0012 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie oraz na działkach nr ewid.: 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 30, 31, obręb 0015 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie, a także na działkach ewid.: 27, 28/1, obręb 0018 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie:

Charakterystyka obiektu:

- rzędna wody powodziowej Q1%: od 166,58 m n.p.m. do 171,64 m n.p.m.
- szerokość użytkowa drogi w rzucie z góry: 3m
- długość drogi: całkowita do 2200 m, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% do 1700 m
- nawierzchnia: bitumiczna
- pobocza: kruszywo
- rzędna terenu: nawiązująca nawiązujące do istniejącego ukształtowania terenu
- pobocze gruntowe: szerokość w rzucie z góry - 0,5 m
- wokół drogi skarpowanie: obsiew trawą,
- obiekty małej architektury: Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR) - to wydzielona strefa przylegająca do projektowanej drogi dla pieszych i rowerów, wyposażona w elementy takie jak: altana, stoły, stojaki rowerowe, tablica informacyjna oraz inne standardowe urządzenia służące obsłudze użytkowników trasy - wymiary 10x10m - utwardzenia z kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe, przed wlotem i wylotem przepustu umocnienie narzutem kamiennym,

systemowe oświetlenie – zasilane energią solarną – rejon skrzyżowania projektowanej drogi z ul. Łaską i Krótką w Konstantynowie Łódzkim,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
D1	5735348.8	6591500.3
D2	5735368.7	6591532.8
D3	5735358.0	6591592.7
D4	5735346.1	6591646.4
D5	5735306.1	6591724.9
D6	5735283.6	6591787.1
D7	5735253.7	6591871.8
D8	5735242.4	6591949.8
D9	5735241.7	6592139.6
D10	5735239.2	6592220.4
D11	5735243.8	6592429.2
D12	5735251.4	6592519.6
D13	5735310.3	6592771.2
D14	5735332.7	6593029.3
MOR	5735363.3	6591599.3

- 2) drogi gruntowej i serwisowej - E - wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej wzdłuż rzeki Łódki w km od ok 1+370 do ok 2+900, na działkach nr ewid. 134/1, 135/1, 138, 155, 177/1, 177/2, 182/1, obręb 0012 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie oraz działki nr ewid.: 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 30, 31, obręb 0015 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie,

Charakterystyka obiektu:

- rzędna wody powodziowej Q1%: od 166,58 m n.p.m. do 171,64 m n.p.m.
- szerokość użytkowa drogi w rzucie z góry: 3m
- długość drogi: całkowita do 1750 m, w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q1% do 1700 m
- nawierzchnia: gruntowa
- rzędna terenu: nawiązująca nawiązujące do istniejącego ukształtowania terenu
- pobocze gruntowe: szerokość w rzucie z góry - 0,5 m
- wokół drogi skarpowanie: obsiew trawą
- obiekty małej architektury:

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
E1	5735344.0	6591499.9
E2	5735365.5	6591538.1
E3	5735340.7	6591655.5
E4	5735286.1	6591750.7
E5	5735232.9	6591913.7

E6	5735244.5	6592029.7
E7	5735238.4	6592129.5
E8	5735234.6	6592249.4
E9	5735240.6	6592449.3
E10	5735249.3	6592528.8
E11	5735283.6	6592674.7
E12	5735305.0	6592764.1

3) umocnień przepustu K1 w km 1+460 rz. Łódki na działkach nr ewid. 135/1, 155, obręb 0012 Konstantynów Łódzki, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki, woj. łódzkie, poprzez wykonanie:

- zabezpieczenia w postaci technologicznej ścianki szczelnej z grodzic stalowych,
- umocnienia płytami ażurowymi,
- umocnienia narzutem kamiennym,
- zasypki inżynierskiej zagęszczonej,

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

L.p.	Współrzędna X	Współrzędna Y
UK1.1	5735366.0	6591551.1
UK1.2	5735362.8	6591563.0

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu (Plac Wojewódzki 7, 98 - 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷14.30. Ponadto stosownie do art. 49 b Kpa strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1691) niniejsze zawiadomienie dokonał w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miasta w Konstantynowie Łódzkim i Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor
Włodzimierz Smus
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2025 r., poz. 960) w związku z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 ze zm.) według odrębnego wykazu;

3. ZUZ a/a.