

RJ.ZUZ.4210.200.2025.NC

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2024r., poz. 1087 z późn. zm./ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm./,

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle

wydał decyzję z dnia 9 lipca 2025 r. znak: RJ.ZUZ.4210.200.2025.NC

na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody z utworów trzeciorzędowych poprzez otwór geologiczny wiercony Os-7 o głębokości 50,0 m p.p.t., zlokalizowany na działce o nr 1675/7 obręb ewidencyjny 180504_2.0012 Osobnica w gm. Jaśło, pow. jasielski oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych poprzez ww. studnię dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Osobnica z wyłączeniem potrzeb pitnych.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie art. 49 Kpa, zostają one zawiadomione o powyższym przez publiczne ogłoszenie.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o rzeczeniu się odwołania przez ostatnią stronę postępowania. Strona, która rzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Zawiadornienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 11.07.2025..... (wypełnia Organ publikujący obwieszczenie)

Z decyzją oraz dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie **Zarządu Zlewni w Jaśle ul. Floriańska 112** w godzinach pracy Urzędu tj. w godz. 7³⁰-14³⁰.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW Rzeszów, Biuletynach Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Urzędu Gminy Jaśło oraz Starostwie Powiatowym w Jaśle, a także w siedzibie Zarządu Zlewni w Jaśle przy ul. Floriańska 112.

Andrzej Skubisz

Z. up. Dyrektora Zarządu Zlewni

Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

/podpisano cyfrowo/

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

data 11.07.2025

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń

data 25.07.2025

podpis pracownika Mody

Opublikowano w Biuletynie Informacji

Publicznej w dniu 11.07.2025

podpis Mody

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Jaśle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jaśło

tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Jaśle**

RJ.ZUZ.4210.200.2025.NC

Jaśło, dnia 9 lipca 2025r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 35 ust. 1 ppkt 1) oraz art. 16 ppkt 65) lit. d), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403 w związku z art. 14 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Jaśło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jaśło z dnia 25 kwietnia 2025r. (data wpływu 28 kwietnia 2025r.) w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody z utworów trzeciorzędowych poprzez otwór geologiczny wiercony Os-7 o głębokości 50,0 m p.p.t., zlokalizowany na działce o nr 1675/7 obręb ewidencyjny 180504_2.0012 Osobnica w gm. Jaśło, pow. jasielski oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych poprzez ww. studnię dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Osobnica z wyłączeniem potrzeb pitnych.

o r z e k a m

I. Udzielam Gminie Jaśło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jaśło pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody z utworów trzeciorzędowych poprzez otwór geologiczny wiercony Os-7 o głębokości 50,0 m p.p.t. zlokalizowaną na działce o nr 1675/7 obręb ewidencyjny 180504_2.0012 Osobnica w gm. Jaśło, pow. jasielski w postaci dwóch układów pompujących działających naprzemiennie o wydajnościach nie przekraczających ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia wynoszącej 0,5 m³/h tj.:
 - a) głównego składającego się z rurociągu tłocznego o średnicy $\varnothing$ 32mm wyposażonego w pompę głębinową usytuowaną na głębokości 48,0 m p.p.t.
 - b) rezerwowego składającego się z pompy ręcznej z rurociągiem tłocznym o średnicy $\varnothing$ 32mm wyposażonym w kosz ssawny usytuowanym na głębokości 20 m p.p.t.

Otwór geologiczny składający się z rury nadfiltrowej z rur PCW o średnicy 125 mm w zakresie głębokości 1,2 – 37,0 m p.p.t., części czynnej filtra z perforacją szczelinową w zakresie głębokości 37,0 – 42,0 m p.p.t. oraz 44,0 – 48,0 m p.p.t., międzyfiltrowej w zakresie głębokości 32,0 – 44,0 m p.p.t. oraz podfiltrowej w zakresie głębokości 48,0 m p.p.t. – 50,0 m p.p.t. zostanie wyposażony w obudowę z kręgów betonowych o średnicy $\varnothing$ 1000 mm z pokrywą żelbetową o wysokości 0,4 m n.p.t. i głębokości 1,2 m p.p.t. Wokół obudowy studni zostanie wykonany kołnierz betonowy o szerokości 1,0 m z spadkiem na zewnątrz.

Lokalizacja studni Os-7 w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

X: 5506389,98

Y: 7529883,91

2. usługę wodną w zakresie poboru wody z utworów trzeciorzędowych dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Osobnica z wyłączeniem potrzeb pitnych za pomocą studni Os-7 o głębokości 50,0 m p.p.t. zlokalizowanej na działce o nr 1675/7 obręb ewidencyjny 180504_2.0012 Osobnica w gm. Jaśło, pow. jasielski wyposażonej w dwa układy pompujące pracujące naprzemiennie jednego głównego wyposażonego w pompę głębinową oraz rezerwowego składającego się z pompy ręcznej w poniższych ilościach:
 - a) $Q_{\max \text{ sek}} = 0,00012 \text{ m}^3/\text{s}$, (wartość nieprzekraczająca wydajności eksploatacyjnej ujęcia wynoszącej

0,5 m³/h),

b) $Q_{sred. dob} = 4,8 \text{ m}^3/\text{d}$, (wartość określona z założeniem poboru wody przez 365 dni w roku),

c) $Q_{dop. roczna} = 1752 \text{ m}^3/\text{rok}$, (wartość wynikająca z bilansu zapotrzebowania na wodę),

Lokalizacja studni Os-7 w układzie współrzędnych PL-ETRF2000:

X: 5506389,98

Y: 7529883,91

II. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną określone w pkt. I. ppkt 2 udzielam na okres 30 lat licząc od dnia, w którym przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.

III. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod następującymi warunkami:

1. wykonania urządzenia wodnego zgodnie ze sztuką inżynierską oraz warunkami określonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa,
2. podejmowania takich działań technicznych i organizacyjnych, aby nie dopuścić do gromadzenia w obszarze budowy zbędnych materiałów oraz sprzętu technicznego,
3. racjonalnego i oszczędnego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmować obszary biologicznie czynne w tym nie ingerować w siedliska przyrodnicze w tym wodne,
4. wykonywania prac budowlanych w sposób niedopuszczający do zanieczyszczenia środowiska substancjami i materiałami stosowanymi do budowy, ściekami lub odpadami powstającymi w trakcie prac,
5. prowadzenia prac przy wykonywaniu urządzenia wodnego w taki sposób, aby nie powodować zmian stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
6. podjęcia czynności w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia obszaru wykonywanych prac budowlanych polegających na niezwłocznym oczyszczeniu nawierzchni z nagromadzonych zanieczyszczeń za pomocą dostępnych środków technicznych (w tym taboru asenizacyjnego i odpowiednich sorbentów służących do neutralizacji substancji zanieczyszczających) wraz z podjęciem wszelkich działań w celu uniemożliwienia przedostania się zanieczyszczeń do ziemi w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:
 - a) niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej lub straży pożarnej,
 - b) sporządzenia protokołu z podjętych czynności w wyniku awarii,
7. niewykonywania prac w okresie prognozowanych obfitych opadów deszczu,
8. uporządkowania terenu budowy po wykonaniu przedmiotowego urządzenia,
9. zapewnienia należytej obsługi ww. ujęcia do poboru wody,
10. nieprzekraczania określonej w pkt. I. ppkt 2 decyzji ilości pobieranej wody,
11. naprzemiennego eksploataowania układów pompujących wodę z studni wierconej Os-7,
12. eksploataowania ww. ujęcia w sposób nie przekraczający ustalonych w opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wynoszących $Q_e = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji w otworze $s_c = 24,0 \text{ m}$,
13. zamontowania na ujęciu tabliczki z informacją o nieprzeznaczeniu wody do spożycia,
14. utrzymania w należytych stanie technicznym ww. ujęcia,
15. prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi.

IV. Zobowiązuję Użytkownika do:

1. określania ilości pobierania wody z ww. ujęcia:
 - a) spisując wskazania zamontowanego wodomierza w przypadku układu pojmującego wyposażone w pompę głębinową z częstotliwością raz na miesiąc,
 - b) spisując wynik uzyskany metodą empiryczną stanowiącą sumę ilości pobranej wody w wyskalowanym pojemniku na wodę będącym na wyposażeniu ujęcia zaopatrzonego w pompę ręczną w określonej jednostce czasu (nie mniejszej niż raz na miesiąc),
2. wykonywania pomiarów wydajności z ww. ujęcia z częstotliwością 1 raz w roku,
3. wykonywania pomiarów statycznego i dynamicznego zwierciadła wody w studni z częstotliwością minimalną 1 raz na rok,
4. przeprowadzania regularnych kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń do poboru wody,

5. dokonywania czyszczenia urządzeń w zainstalowanych w studni z częstotliwością jeden raz na rok,
6. monitorowania jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym w regularnych odstępach czasu z częstotliwością jeden raz w roku w zakresie wskaźników: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, żelazo, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki. Monitoring jakości wody należy rozpocząć przed oddaniem instalacji poboru wody do eksploatacji. Przedmiotowe badania należy także wykonywać w każdym przypadku gdy wystąpi podejrzenie jej nieodpowiedniej jakości,
7. podejmowania stosownych działań w poniższych sytuacjach tj.:
 - 7.1) w przypadku stwierdzenia awarii urządzenia pomiarowego należy:
 - a) poinformować Nadzór Wodny w Gorlicach o zaistnieniu powyższego faktu,
 - b) wymienić ww. urządzenie na nowe spisując wskazania uszkodzonego licznika oraz datę stwierdzenia wystąpienia awarii, a także datę zainstalowania nowego licznika i jego wskazania,
 - c) dla określenia wielkości pobieranej wody w czasookresie awarii wodomierza, zostaną przyjęte dane z wcześniejszych odczytów adekwatnych dla okresu poboru,
 - 7.2) w przypadku awarii urządzenia do poboru wody, lub w przypadku zatrzymania działalności zakładu:
 - 7.2.1) woda z ww. ujęcia nie będzie pobierana do czasu usunięcia usterki. W czasookresie awarii woda będzie pobierana z innego ujęcia,
 - 7.2.2) w przypadku zatrzymania poboru ze studni – zobowiązuję do zabezpieczenia studni w sposób uniemożliwiający ingerencję osób trzecich, a w przypadku braku poboru wody ze studni przez okres dłuższy niż pół roku, zobowiązuję do przepompowywania sprawdzającego celem utrzymania jej w sprawności eksploatacyjnej,
 - 7.2.3) w przypadku przedostania się do sieci wodociągowej opartej na ww. ujęciu, wody o nieodpowiedniej jakości należy bezzwłocznie wstrzymać pobór z ww. studni oraz podjąć działania mające na celu poprawę jakości pobieranej z ww. ujęcia wody tj. między innymi opróżnianie zalegającej wody w studni oraz w sieci, dokonanie dezynfekcji wodociągu i ujęcia, a także innych czynności wynikających ze stopnia i rodzaju zanieczyszczenia wody. Ponowna eksploatacja ujęcia będzie możliwa po wykonaniu badań jakości wody potwierdzającej brak jej zanieczyszczenia,
8. przeprowadzania regularnych kontroli, przeglądów i konserwacji urządzeń do poboru wody,
9. zapisywania wyników z dokonanych ww. czynności w prowadzonej książce eksploatacji przedmiotowego ujęcia,
10. przeciwdziałania niekorzystnym zmianom w środowisku wywołanym funkcjonowaniem przedmiotowego ujęcia

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wynikających z odrębnych przepisów.

UZASADNIENIE

Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło wnioskiem z dnia 25 kwietnia 2025r. (data wpływu 28 kwietnia 2025r.) zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Jasle w sprawie uzyskania na wykonanie urządzeń wodnych służących do poboru wody z utworów trzeciorzędowych poprzez otwór geologiczny wiercony Os-7 o głębokości 50,0 m p.p.t., zlokalizowany na działce o nr 1675/7 obręb ewidencyjny 180504_2.0012 Osobnica w gm. Jasło, pow. jasielski oraz na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych poprzez ww. studnię dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Osobnica z wyłączeniem potrzeb pitnych, wszczęto postępowanie administracyjne, w ramach którego oraz w oparciu o opracowaną dokumentację stwierdzono, że:

Zgodnie z art. 407 ust. 1 i 4 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono:

- operat wodnoprawny opatrzonej w datę wykonania zawierający część opisową oraz część graficzną, sporządzony także na elektronicznym nośniku danych wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
- „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody z utworów

trzeciorzędowych z otworu nr Os-7 zlokalizowanego na działce nr 1675/7 obręb Osobnica dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę wsi Osobnica”,

- decyzję Starosty Jasielskiego znak: OS.6531.14.2024 z dnia 17.07.2024r. zatwierdzającą w/w dokumentację hydrogeologiczną,
- wypisy z rejestru gruntów obejmujące działki znajdujące się w zasięgu planowanego do wykonania urządzenia i w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód,
- zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy Jasło znak: IGM.6727.62.2025 z dnia 14 marca 2025r. o braku uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działki 1675/7 w m. Osobnica,

Według art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 1 ppkt 1) ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych wykraczającym poza zakres zwykłego korzystania z wód, natomiast w myśl art. 389 pkt 6 Prawa wodnego przedmiotowe pozwolenie jest wymagane na wykonanie urządzeń wodnych, a zgodnie z art. 16 ppkt 65) lit. d) ww. ustawy urządzenia wodne stanowią obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, w niniejszym przypadku systemu ujmowania wody poprzez studnię wierconą.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym zamieszczono opis urządzenia wodnego w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych. Woda z utworów trzeciorzędowych będzie pobierana przez studnię wierconą o głębokości 50,0 m p.p.t., zlokalizowaną na działce nr 1675/7 obręb ewidencyjny 180504_2.0012 Osobnica w gm. Jasło, pow. jasielski. Studnia obudowana zostanie kręgami betonowymi o średnicy 1000 mm na głębokości 1,2 m p.p.t. oraz na 0,4 m n.p.t. i wyposażona w pokrywę żelbetową. Wokół obudowy ujęcia, wykonany zostanie kołnierz betonowy. Pobór wody odbywać się będzie przy użyciu w dwóch układów pompujących działających naprzemiennie o wydajnościach nieprzekraczających ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia wynoszącej 0,5 m³/h tj.:

- c) głównego składającego się z rurociągu tłocznego o średnicy $\varnothing$ 32mm wyposażonego w pompę głębinową usytuowaną na głębokości 48,0 m p.p.t.
- d) rezerwowego składającego się z pompy ręcznej z rurociągiem tłocznym o średnicy $\varnothing$ 32mm wyposażonym w kosz ssawny usytuowanym na głębokości 20 m p.p.t.

Pobór przy wykorzystaniu pompy ręcznej odbywać się będzie sporadycznie, w okresach braku prądu bądź konieczności pobrania próbek wody.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo wodne podmiot dokonujący poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ramach usług wodnych jest obowiązany do stosowania przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranych wód. W przedmiotowym przypadku wielkość pobieranej wody z ww. ujęcia będzie rejestrowana za pomocą atestowanego wodomierza zainstalowanego przed punktem czerpalnym na rurociągu tłocznym za studni, natomiast pomiar ilości pobranej wody przy wykorzystaniu pompy ręcznej będzie się odbywał empirycznie ze względu na sporadyczność poboru. Wielkość poboru wody będzie stanowić wynik uzyskany metodą empiryczną stanowiącą sumę ilości pobranej wody w wyskalowanym pojemniku na wodę będącym na wyposażeniu ujęcia w określonej jednostce czasu (nie mniejszej niż raz na miesiąc).

Zasoby eksploatacyjne ww. ujęcia określone w opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej wynoszące $Q_e = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji w otworze $S_e = 24,0 \text{ m}$ i depresji w warstwie wodonośnej $S_w = 24,0 \text{ m}$, zostały przyjęte decyzją Starosty Jasielskiego, zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną z dnia 17.07.2024r., znak: OS.6531.14.2024.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód określony na podstawie zasięgu leża depresji wyznaczonego w dokumentacji hydrogeologicznej przedmiotowej studni wynosi 47,6 m. Zgodnie z art. 403 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne w pozwoleniu wodnoprawnym określono sposób prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni.

Zamierzone korzystanie z wód będzie realizowane w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 151, posiadającym dobrą ocenę stanu ilościowego i jakościowego. Dla przedmiotowej jednolitej części wód podziemnych nie identyfikowano presji stanowiącej zagrożenie dla stanu wód. Przedmiotowa JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę. Określony cel poboru wody dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Osobnica jest zgodny z nakreśloną predestynacją jednolitej części wód podziemnych.

W myśl art. 403 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo Wodne w pozwoleniu wodnoprawnym określa się sposób

i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym. W przedmiocie sprawy w decyzji określono obowiązek monitorowania jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym w regularnych odstępach czasu z częstotliwością 1 razy do roku w zakresie wskaźników pH, przewodność elektrolityczna właściwa, żelazo, mangan, jon amonowy, azotany, azotyny, bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki. Monitoring jakości wody należy rozpocząć przed oddaniem instalacji poboru wody do eksploatacji. Przedmiotowe badania należy także wykonywać w każdym przypadku, gdy wystąpi podejrzenie jej nieodpowiedniej jakości.

Zamierzony sposób korzystania z wody nie narusza Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły z dnia 4 listopada 2022r. stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2023 poz. 300) oraz innych planów lub programów zamieszczonych w art. 396 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z wytycznymi planu gospodarowania wodami, wielkość poboru wody określona na podstawie uzasadnionego zapotrzebowania na wodę będzie pobierana z zachowaniem zasobów wód podziemnych w ilości nie przekraczającej ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia.

Ww. zakres zamierzonego korzystania z wód będzie realizowany poza obszarami chronionymi ustalonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

W myśl art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów. Przestrzegając procedury tutejszy organ zawiadomił pismem z dnia 22 maja 2025r., iż przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony mają prawo do wypowiedzenia się w wyznaczonym terminie. Ponadto obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszów oraz stronie podmiotowej Gminy Jasło oraz Starostwa Powiatowego w Jasle. Strony postępowania a także społeczeństwo nie wniosły żadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jasle w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W takim przypadku decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania jeżeli w postępowaniu występuje więcej stron, z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.
3. Strona, która zrzekła się prawa do wniesienia odwołania traci również prawo do zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 1) oraz art. 16 pkt 65) lit. d) ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo Wodne (Dz. U. z 2024 poz. 1087), dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, oraz na usługę wodną polegającego na poborze wody w kwocie 2x318,60 zł (637,20 zł) w dniu 16.01.2025r.

Andrzej Skubisz

Z. up. Dyrektora Zarządu Zlewni

Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

/podpisano cyfrowo/

Otrzymują:

1. Gminie Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło,
2. Pozostałe strony zgodnie z wykazem zamieszczonym w aktach sprawy,

Do wiadomości:

1. RZGW Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne),
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu, ul. Fabryczna 11, 33-300 Nowy Sącz,
3. ZUZ a/a.